



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Архангельской области

г.Архангельск, ул. Свободы д. 27, тел. 8(8182) 651494 ф. 8 (8182)651494, E-mail: mchs29@yandex.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Архангельск ул. С.Космонавтов д. 51, тел. 8 (8182) 21-51-67, E-mail:ogpnundao@ yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г.Котласа и Котласского района

Архангельская область, г. Котлас, ул. Карла Маркса, д. 6, тел. (81837)26456

E-mail: ogpn09arh@yandex.ru

Предписание № 93/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад комбинированного вида №27 «Золотая рыбка»

Во исполнение распоряжения ОНДиПРг. Котласа и Котласского района УНДиПР ГУ МЧС

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа

России по Архангельской области от 26 октября 2020 года № 93

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 02 ноября 2020 года по 12 ноября 2020 года Дегтевым Юрием Олеговичем заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Котласа и Котласского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области проведена плановая дистанционная проверка объекта защиты – здания детского сада Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №27 «Золотая рыбка», расположенного по адресу:165300 Архангельская область, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 12А.

совместно с заведующим Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №27 «Золотая рыбка» Кузнецовой Тамарой Анатольевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | При достижении системой или ее составными частями предельного состояния (срока службы), в том числе после ремонта системы, ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию. К моменту достижения системой предельного состояния организацией не приняты меры к созданию новой системы автоматической пожарной | ст. 4 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.103 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. «Правила | 01.12.2021 | |

| | | | | |
|----|--|--|------------|---|
| | сигнализации. | противопожарного режима в РФ»; ГОСТ Р 54101-2010. П.5.1.7 | | |
| 2. | В здание детского сада отсутствует необходимое (нормативное) количество пожарных извещателей включенных по логической схеме «И» для формирования команды управления. | ст. 4 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61 Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. «Правила, противопожарного режима в РФ» (далее – ППР в РФ); п.14.1 СП 5.13130.2009 | 01.12.2021 | - |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности
г. Котласа и Котласского района управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Архангельской области
Дегтев Юрий Олегович

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



(Handwritten signature)
(подпись)

« *12* » ноября 2020 г.

Предписание для исполнения получил:
Заведующий МДОУ «Детский сад
комбинированного вида №27 «Золотая рыбка»
Кузнецова Тамара Анатольевна

« *12* » ноября 2020г.



(Handwritten signature)
(подпись)