



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Архангельской области**

ул. Гайдара, д. 24, г. Архангельск, 163000
тел.: (8182) 200569; факс: (8182) 652783 e-mail: arkh@29.rospotrebnadzor.ru

Котласский территориальный отдел

Ул. Невского, д.35, г.Котлас, Архангельская область, 165300, тел./факс (81837) 5-21-27, E e-mail: kotlas@29.rospotrebnadzor.ru, www.29.rospotrebnadzor.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 02 октября 2023года № 45/1265 - ПВ**

г. Котлас, ул. Невского, д.35 Архангельская область

(место выдачи предписания)

Главный специалист-эксперт Котласского территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Архангельской области

(должность лица, составившего предписание)

Бурлакова Светлана Геннадьевна

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита, проведенного в соответствии с пунктом 11(4)
постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании уведомления о проведении профилактического визита от 07.09.2023
№04/1265 в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 27 «Золотая рыбка», сокращенное название МДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 27 «Золотая рыбка», ОГРН 1022901024893, ИНН
2904009441, место нахождения: 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул.Кузнецова, д.
12 А

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявил следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими
отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-
эпидемиологического благополучия населения:

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» (ст.ст. 2, 11, 17, 28 ч.1, 35,36, ч. 3 ст. 39);

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября
2020 года № 28 (п.п. 1.12, 2.8.5, 3.1.3. 2.5.2, 2.5.3, 2.11.4. 2.4.11, 3.1.7, 2.7.4, 2.4.6.2)

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организации общественного питания населения», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 года № 32 (п.п. 2.13, 2.9,

СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 (таблица 6.18), а именно:

1. В нарушение требований п. 2.8.5 СП 2.4.3648–2020 допускается в одном помещении использование ламп с разным световым излучением, например, на I этаже: групповая № 6 «Ладушки» (дети возраст 1-2 лет) - игровая и раздевалка; на II этаже помещения: групповая № 11 «Светлячки» (дети 6-7 лет) - игровая, раздевалка; на III этаже помещения совместного пребывания детей: комната кружков.
2. В нарушение требований п. 3.1.3 СП 2.4.3648–2020 Полы в помещениях групповых, расположенных на первом этаже, должны быть утепленными или отапливаемыми.
3. В нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648–2020 не обеспечена целостность отделки потолка и стен, имеют дефекты и повреждения (дырки, выбоины, частичное отслоение и отсутствие краски, побелки, штукатурки), что не позволяет проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно, в помещениях: на I этаже: групповая № 6 «Ладушки» (дети возраст 1-2 лет) – буфетная, раздевалка; групповая № 2 «Непоседы» (дети возраст 5-7 лет с нарушениями речи) – раздевалка; коридор – переход от основного здания к бассейну; на II этаже помещения: групповая № 7 «Почемучки» (дети возраст 6-7 лет) – раздевалка, санузел, спальня; музыкальный зал; на III этаже помещения совместного пребывания детей: физкультурные залы (большой и малый); веранда для детей возраст 1-3 лет; комната кружков.
4. В нарушение требований п. 2.5.2 СП 2.4.3648–2020 не обеспечена целостность отделки пола, линолеум имеет дефекты и повреждения, дырки, что не позволяет проводить качественную влажную обработку и дезинфекцию, а именно, в помещениях: на I этаже: групповая № 2 «Непоседы» (дети возраст 5-7 лет с нарушениями речи) – раздевалка, буфетная; на II этаже помещения: групповая № 7 «Почемучки» (дети возраст 6-7 лет) – раздевалка.
5. В нарушение требований п. 2.11.4 СП 2.4.3648–2020 для технических целей в туалетном помещении не установлен отдельный водопроводный кран, - на I этаже групповая № 6 «Ладушки» (дети возраст 1-2 лет). Осмотром помещений группы № 6 установлено - санузел оборудован раковинами для рук детей, душевым поддоном для подмывания детей.
6. В нарушение требований п.п. 2.4.11, 3.1.7 СП 2.4.3648–2020 не обеспечено оборудование дверями туалетных кабин в туалетных комнатах в старших и подготовительных группах, например, туалетная в групповой № 2 «Непоседы» (дети возраст 5-7 лет с нарушениями речи) на I этаже оборудована кабинками с унитазами – 3 штуки в ряд; туалетная в групповой № 7 «Почемучки» (дети возраст 6-7 лет) на II этаже оборудована кабинками с унитазами – 3 штуки в ряд, - кабинки без дверей.
7. В нарушение требований п. 2.7.4 СП 2.4.3648–2020 и п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на пищеблоке над электрическим кипятильником, являющимся источником выделения тепла и влаги, не оборудована дополнительно местная (локальная) вытяжная система вентиляции.
8. В нарушение требований п.п.1.12,2.4.6.2 СП 2.4.3648–2020, п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685–21 на пищеблоке отсутствуют стол для работы с тестом, покрытие которого (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород и дополнительная моечная ванна (для повторной обработки овощей, не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов).

Предписываю:

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад

комбинированного вида № 27 «Золотая рыбка», сокращенное название МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 27 «Золотая рыбка», ОГРН 1022901024893, ИНН 2904009441, место нахождения: 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул.Кузнецова, д. 12 А

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

прекратить выявленные нарушения путем выполнения следующих требований:

1. Обеспечить использование в помещениях на I этаже: групповая № 6 «Ладушки» (дети возраст 1-2 лет) - игровая и раздевалка; на II этаже помещения: групповая № 11 «Светлячки» (дети 6-7 лет) - игровая, раздевалка; на III этаже помещения совместного пребывания детей: комната кружков) ламп с одинаковым светозлучением.
2. Обеспечить целостность отделки потолка, стен, пола в помещениях: на I этаже: групповая № 6 «Ладушки» (дети возраст 1-2 лет) – буфетная, раздевалка; групповая № 2 «Непоседы» (дети возраст 5-7 лет с нарушениями речи) – раздевалка, буфетная; коридор – переход от основного здания к бассейну; на II этаже помещения: групповая № 7 «Почемучки» (дети возраст 6-7 лет) – раздевалка, санузел, спальня; музыкальный зал; на III этаже помещения совместного пребывания детей: физкультурные залы (большой и малый); веранда для детей возраст 1-3 лет; комната кружков.
3. Установить в туалетном помещении отдельный водопроводный кран для технических целей - на I этаже групповая № 6 «Ладушки» (дети возраст 1-2 лет).
4. Обеспечить оборудование дверями туалетных кабин в туалетных комнатах в старших и подготовительных группах - в групповой № 2 «Непоседы» (дети возраст 5-7 лет с нарушениями речи) и групповой № 7 «Почемучки» (дети возраст 6-7 лет).
5. Оборудовать на пищеблоке над электрическим кипятильником, являющимся источником выделения тепла и влаги, дополнительно местную (локальную) вытяжную систему вентиляции.
6. Обеспечить на пищеблоке оборудование стола для работы с тестом, покрытие которого (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород и дополнительную моечную ванну (для повторной обработки овощей, не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов).

В срок до «01» декабря 2025 года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 27 «Золотая рыбка», сокращенное название МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 27 «Золотая рыбка», ОГРН 1022901024893, ИНН 2904009441, место нахождения: 165300, Архангельская область, г. Котлас, ул.Кузнецова, д. 12 А

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Архангельской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист – эксперт



Бурлакова С.Г.


(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)

«11» октября 2023 г.



(подпись)

Кудряшова Т.А.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
